



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0270/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Ventiflex master DN125, Ventiflex master DN160, Ventiflex master DN200, Ventiflex master DN250, Ventiflex master DN315**

Zawierający / containing: aluminium, poliester, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: budowy systemów wentylacyjnych firmy Ground-Therm w obiektach mieszkaniowych, biurach oraz wszelkiego rodzaju pomieszczeniach gospodarczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

**Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product**

Wytwórca / producer:

Ground-Therm Sp. z o. o.

44-105 Gliwice, ul. Stepowa 30

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ground-Therm Sp. z o. o.

44-105 Gliwice, ul. Stepowa 30

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.12.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.12.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 23 grudnia 2019

The date of issue of the certificate: 23rd December 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. Maciej Szulc*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH